

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, elektronická podatelna: khsch@khsch.cz, ID datové schránky: agzai3c

Čj.: KHSJC 12686/2024/HOK PI-PT-ST

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82, odst.2 písm.b) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):




Ing. Jindřiška Brožová , číslo služebního průkazu 208

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení): -----

Přizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby) **a důvod jejich přizvání:**

Mgr. Simona Bělová, pověření č.j. KHSJC 09932/2024 ze dne 19.3.2024, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

3. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):

vodovod Stožice a vodovod Libějovické Svobodné Hory (okres Strakonice)
odběrové místo Stožice , kuchyně, směšná páková baterie s perlátorem
odběrové místo Libějovické Svobodné Hory   koupelna, směšná páková baterie

4. Kontrolovaná osoba:

právnícká osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČ):

Obec Stožice, Stožice čp. 63, 389 01 Vodňany IČ: 48222623

podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla, IČ, popř. i obchodní firma):

5. Osoby přítomné na místě kontroly:

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající/jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu, totožnost ověřena dle):

povinná osoba (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu, totožnost ověřena dle):

Pokračování protokolu o kontrole ze dne 3.4.2024

kontrolovaná osoba : Obec Stožice, Stožice čp. 63, 389 01 Vodňany

IČ: 48222623

6. Kontrola zahájena dne: 3.4.2024

v 8,15 hodin.

úkonem: předložením pověření ke kontrole a následným odběrem vzorku pitné vody z vodovodu pro zásobování obce Stožice a z vodovodu zásobujícího obec Libějovické Svobodné Hory

7. Předmět kontroly:

§ 3 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb. - plnění povinností provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu

8. Vzorky odebrány: ne -----

ano Protokol o zkoušce č. 32489/2024
Protokol o zkoušce č. 32490/2024

Poučení:

Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k výkonu kontroly osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 zákona č. 258/2000 Sb. se náhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek písku z pískovišť a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:


Vyhodnocení výsledků rozboru vzorku vody z vodovodu Stožice a z vodovodu Libějovické Svobodné Hory

den jeho provedení: 10.4.2024

10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

Státní zdravotní dozor nad jakostí vod byl zahájen bez přítomnosti kontrolované osoby postupem dle § 5 odst. 2 písm. c) kontrolního řádu a § 88 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

Dne 3.4.2024 byl v rámci státního zdravotního dozoru odebrán vzorek pitné vody dodávané do vodovodu obce Stožice a do vodovodu obce Libějovické Svobodné Hory ke kontrole kvality dle Vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 252/2004 Sb.).

odběrové místo: Stožice č.p.  kuchyně, směsná páková baterie s perlátorem

čas odběru: 8.15 h

Měření na místě odběru:

hodnota volného chloru: 0,14 mg/l

hodnota pH: 7,2

teplota vzorku: 10,6°C

Pokračování protokolu o kontrole ze dne 3.4.2024

kontrolovaná osoba : Obec Stožice, Stožice čp. 63, 389 01 Vodňany

IČ: 48222623

odběrové místo: Libějovické Svobodné Hory č.p.  koupelna, směsná páková baterie

čas odběru: 8.30 h

Měření na místě odběru:

hodnota volného chloru: 0,16 mg/l

hodnota pH: 7,3


teplota vzorku: 11,2°C

Odběr provedl pracovník Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, zkušební laboratoř č. 1388 akreditovaná ČIA, Mgr. Simona Bělová na základě pověření KHS Jč. kraje (č.j. 09932/2024 ze dne 19.3.2024) dle § 88 odst.4 zákona č. 258/2000 Sb., byl odebrán vzorek pitné vody pro rozbor v rozsahu krácený včetně ukazatele manganu (objednávka na odběr a laboratorní analýzu č.j.KHSJC 09893/2024/HOK PI-PT-ST).


Po zahájení kontroly byla kontrolované osobě podána písemná informace o zahájení státního zdravotního dozoru dle § 88 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

Po odběru vzorku byla kontrola přerušena do doby ukončení analýzy a vyhodnocení výsledků. Dne 10.4.2024 obdržela KHS Jč. kraje výsledky rozborů vzorků pitné vody ze dne 3.4.2024 pod č.j. KHSJC 12660/2024, č.j. KHSJC 12684/2024, zpracované Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, zkušební č. 1388 akreditovaná ČIA, pracoviště České Budějovice.

Při kontrole bylo zjištěno:

Výsledky zjištěné mikrobiologickým a fyzikálně chemickým rozbořem uvedeny v Protokolu o zkoušce č. **32489/2024** (č.j. KHSJC 12660/2024), vzorek odebraný z vodovodu zásobujícího obec Stožice č.p.  kuchyně, směsná páková baterie s perlátorem, dne 3.4.2024 v 8:15 hod., tvoří přílohu protokolu o kontrole.

Rozbořem vzorku vody v rozsahu kráceném, včetně ukazatele mangan, bylo prokázáno, že vzorek **vyhovuje** v hodnocených ukazatelích limitům stanovených vyhláškou č. 252/2004 Sb., v platném znění.

Výsledky zjištěné mikrobiologickým a fyzikálně chemickým rozbořem uvedeny v Protokolu o zkoušce č. **32490/2024** (č.j. KHSJC 12684/2024), vzorek odebraný z vodovodu zásobujícího obec Libějovické Svobodné Hory č.p.  koupelna, směsná páková baterie, dne 3.4.2024 v 8:30 hod., tvoří přílohu protokolu o kontrole.

Rozbořem vzorku vody v rozsahu kráceném, včetně ukazatele mangan, bylo prokázáno, že vzorek **vyhovuje** v hodnocených ukazatelích limitům stanovených vyhláškou č. 252/2004 Sb., v platném znění

Povinnost provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu stanovená § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. byla splněna.

Pokračování protokolu o kontrole ze dne 3.4.2024

kontrolovaná osoba : Obec Stožice, Stožice čp. 63, 389 01 Vodňany

IČ: 48222623

11. Požadavek kontrolujícího na pod (ání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

12. Poučení:

- a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

13. Protokol vyhotoven dne: 10.4.2024 **v 14:45 hodin.**

14. Protokol obsahuje 4 strany

Protokol byl vyhotoven v 1 stejnopise.

15. Podpisy kontrolujících:

Ing. Jindřiška Brožová
odborný rada
odd. HOK ÚP Písek - Prachatice - Strakonice