

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY, odbor životního prostředí

Náměstí Svobody 18, 389 16 Vodňany

tel: 383379111-ústředna fax: 383382317

e-mail: muvod@muvodnany.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY

Rozhodnutí č.j. SP/3540/I-2370/06


Nabylo právní moci 15.5.2006

Dne: 12.4.2006

Naše č.j.: ŽP/3540/I-2370/06-MS

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
PSČ 389 01

OBEC STOŽICE



Kanalizační přivaděč „A“ Křepice – Stožice – I. etapa.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ o povolení stavby vodního díla

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, a dále jako speciální stavební úřad dle § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

p o v o l u j e obci Stožice, IČO:48222623

podle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), a podle § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), provedení stavby vodního díla „**Kanalizační přivaděč „A“ Křepice – Stožice – I. etapa**“ na níže uvedených pozemcích v k.ú. Křepice a Stožice, v kraji Jihočeském, okrese Strakonice, obci Stožice.

Stavbou budou dotčeny pozemky:

p.č. 266/2, 534/7, ~~322/2, 322/3, 322/4, 322/5, 322/6, 322/7, 322/8, 322/9, 322/10, 322/11, 322/12, 322/13, 322/14, 322/15, 322/16, 322/17, 322/18, 322/19, 322/20, 322/21, 322/22, 322/23, 322/24, 322/25, 322/26, 322/27, 322/28, 322/29, 322/30, 322/31, 322/32, 322/33, 322/34, 322/35, 322/36, 322/37, 322/38, 322/39, 322/40, 322/41, 322/42, 322/43, 322/44, 322/45, 322/46, 322/47, 322/48, 322/49, 322/50, 322/51, 322/52, 322/53, 322/54, 322/55, 322/56, 322/57, 322/58, 322/59, 322/60, 322/61, 322/62, 322/63, 322/64, 322/65, 322/66, 322/67, 322/68, 322/69, 322/70, 322/71, 322/72, 322/73, 322/74, 322/75, 322/76, 322/77, 322/78, 322/79, 322/80, 322/81, 322/82, 322/83, 322/84, 322/85, 322/86, 322/87, 322/88, 322/89, 322/90, 322/91, 322/92, 322/93, 322/94, 322/95, 322/96, 322/97, 322/98, 322/99, 322/100~~ KN v k.ú. Křepice a p.č. 493, 245/1, 245/2 dle PK a 245/3 dle KN v k.ú. Stožice.

Popis stavby:

Jedná o záměr výstavby I. etapy kanalizační přivaděcí stoky z místní části Křepice na ČOV Stožice v úseku km 1,481 – 2,227. Navržená trasa kanalizace je situována mimo stanovená ochranná pásma vodních zdrojů i mimo stanovená záplavová území.

Jedná se o jednotnou kanalizaci z materiálu PP typu Utra Rib 2 DN 250 – 300 mm, v celkové délce 641,00 m, s odbočkami pro domovní přípojky. Část kanalizačního sběrače tvoří stávající kanalizace DN 300 mm v délce 142,00 m. Kanalizační revizní šachty KŠ 39 – 61 jsou navrženy plastové. Na kanalizačním sběrači bude v km 1,667 – 1,670 osazena odlehčovací komora OK 3 za

účelem odlehčení dešťových vod do Stožického potoka. Jedná se o žlabový betonový oddělovač s oboustranným přelivem. U vyústění do toku bude osazeno betonové výustní čelo a dno potoka zpevněno lomovým kamenem.

Vybudováním I. etapy kanalizace Křepice – Stožice dojde k dočasnému posunutí kanalizační výusti pro kontrolu množství a kvality odpadních vod do Stožického potoka o cca 250 m po toku. Stávající výust' společně se stávajícím úsekem obecní kanalizace bude využívána pouze pro odvádění dešťových a drenážních vod z části obce.

Staveniště bude umístěno na veřejných plochách ve vlastnictví obce Stožice.

Povolení se uděluje za těchto podmínek a povinností:

1) Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou v listopadu 2005 panem Josefem Vodou a panem Jaroslavem Rybákem, autorizovanými techniky pro vodohospodářské stavby (ČKAIT- 0100546, 0100545), ověřenou ve stavebním řízení, v termínu **do 30.6.2008**.

2) Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou způsobilou k provádění vodohospodářských staveb podle zvláštních předpisů. Doklad o její způsobilosti bude stavebníkem předložen zdejšímu vodoprávnímu úřadu při kolaudaci stavby.

3) Před zahájením prací stavebník zajistí v dostatečném časovém předstihu vytyčení stávajících podzemních sítí a vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla podle ustanovení § 75 stavebního zákona a § 29 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. Protokol o vytyčení prostorové polohy stavby bude předložen ke kolaudaci stavby.

4) Před zahájením stavby bude u vstupu na staveniště na viditelném místě umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn proti povětrnostním vlivům a musí být ponechán na svém místě až do kolaudace stavby.

5) Při realizaci stavby budou v plném rozsahu respektována vyjádření a stanoviska:

- a) Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu Strakonice, U Řepické zastávky 1294, Strakonice, ze dne 13.2.2006, zn.: 124/2006,
- b) MěÚ Vodňany, odboru životního prostředí, z hlediska ochrany přírody ze dne 25.10.2005, č.j.: ŽP/9522/05-MF,
- c) Městského úřadu Vodňany, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 26.10.2005, č.j.: 9523/281/2005,
- d) Jihočeské plynárenské, a.s., Vrbenská 2, České Budějovice, ze dne 22.8.2005, zn.: 21018,
- e) E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205/16, České Budějovice, ze dne 29.8.2005, zn.: SI75847-ZZ050507419,
- f) E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205/16, České Budějovice, ze dne 30.11.2005, zn.: 31637-ZO60503013,
- g) Českého Telecomu, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, ze dne 26.9.2005, č.j.: 0170944/05/CCB/V00.
- h) Zemědělské vodohospodářské správy, OPV, pracoviště Prachatice, Pivovarská 196, Prachatice, ze dne 27.10.2005, zn.: OPV/PT/276/2005.

6) Pokud dojde při zemních pracích v jakémkoliv místě k archeologickému nálezu, je osoba zodpovědná za provádění těchto prací povinna podle § 22 odst. 2 zákona č. 22/1987 Sb., o státní památkové péči, nejpozději do druhého dne oznámit nález příslušnému archeologickému pracovišti, tj. Muzeu středního Pootaví ve Strakoniciích.

7) Stávající výúst' do Stožického potoka bude sloužit pouze pro odvedení neznečištěných dešťových a drenážních vod.

8) Po vybudování II. etapy kanalizace Křepice – Stožice bude dočasná kanalizační výúst' pro kontrolu množství a kvality odpadních vod vypouštěných do Stožického potoka zrušena.

9) Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z obecní kanalizace Křepice do Stožického potoka zůstává v platnosti do 31.12.2006.

10) Stavba kanalizace v úseku mezi šachtami Š 53 a Š 54 musí být provedena pouze na pozemcích p.č. 534/3 a 534/4 dle KN v k.ú. Křepice tak, aby nebyl dotčen ani jinak poškozen sousední pozemek p.č. 18/1 v k.ú. Křepice, který je ve vlastnictví paní [redacted]. Pracovníci provádějící stavbu musí být upozorněni na nutnost zvýšené opatrnosti při výkopu v těsné blízkosti hranice tohoto pozemku.

11) Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění.

12) Při provádění stavby kanalizace budou dodržena také příslušná ustanovení české technické normy ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“.

13) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát, aby nedošlo k úniku ropných a toxických látek, či jiných škodlivin na okolní terén, do vod povrchových nebo podzemních.

14) Pracovníci provádějící stavbu musí být upozorněni, aby dbali při pracích v blízkosti jiných inženýrských sítí na zvýšenou opatrnost, nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1 m u podzemních sítí po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek ap.).

15) Obnažené inženýrské sítě musí být vhodně zabezpečeny (podložením, vyvěšením), aby nedošlo k jejich poškození. Toto bude provedeno podle pokynů správců jednotlivých sítí.

16) Při křížení nebo souběhu ostatních inženýrských sítí je třeba dodržovat odstupové vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení". Vlastní výkopové práce je nutno provádět v souladu s ČSN 73 3050 "Zemní práce".

17) Odpady vzniklé při realizaci stavby, zbylé po jejich povinném vytrídění, musí být odstraněny nebo využity v souladu s platnými právními předpisy v odpadovém hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění), a to pouze v místech k tomu určených. Ke kolaudaci stavby bude doloženo, jak bylo s jednotlivými odpady vzniklými při stavbě naloženo.

18) Po ukončení prací budou nezastavěné pozemky dotčené touto stavbou uvedeny do původního stavu.

19) Během realizace stavby bude příslušný vodoprávní úřad v rámci státního stavebního dohledu přizván ke kontrolnímu dni. O průběhu stavby bude veden, v souladu s ustanovením § 100 odst. 3 stavebního zákona, stavební deník.

20) Vlastník veřejné kanalizace je povinen umožnit všem odběratelům na území obce připojení na tuto kanalizaci, pokud je to technicky možné, a uzavřít s nimi písemnou smlouvu o odvádění odpadních vod v souladu s ust. § 8 odst. 4 a 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění.

21) Po ukončení prací požádá žadatel vodoprávní úřad o provedení kolaudace stavby. K žádosti připojí doklady dle § 30 - 31 vyhlášky č.132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, upřesněné vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech k žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladu o vytyčení stavby před jejím zahájením, geodetického zaměření skutečného provedení stavby provedeného před jejím zakrytím a dokladu o předání křížení sítí a pozemků jejich vlastníkům, popř. provozovatelům (uživatelům).

22) Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění jiných staveb podléhajících povolení podle stavebního nebo jiného zákona.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Námitce účastníka řízení paní Marie Hronkové, bytem Křepice 15, týkající se obav z dotčení pozemku p.č. 18/1 v k.ú. Křepice v jejím vlastnictví stavbou kanalizace, **se vyhovuje podmínkou č. 8 tohoto rozhodnutí.**

O d ů v o d n ě n í

Na základě žádosti obce Stožice bylo zdejším vodoprávním úřadem zahájeno správní řízení dle § 115 vodního zákona č. 254/2001 Sb. ve věci povolení stavby vodního díla „Kanalizační přivaděč „A“ Křepice – Stožice – I. etapa“ podle § 15 vodního zákona a podle § 66 stavebního zákona.

Zahájení vodoprávního řízení bylo oznámeno formou veřejné vyhlášky ze dne 20.2.2006, č.j. ŽP/254/06-MS, všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V průběhu řízení byla ze strany účastníka řízení – paní Marie Hronkové, bytem Křepice č.p.15, vznesena námitka týkající se obav z dotčení sousedního pozemku p.č. 18/1 v k.ú. Křepice, v jejím vlastnictví, stavbou kanalizace. Vzhledem k navržené trase kanalizačního řadu v těsné blízkosti hranice pozemku p.č. 18/1 v k.ú. Křepice vodoprávní úřad posoudil tuto námitku jako odůvodněnou a vyhověl námitce účastníka řízení podmínkou č. 8 tohoto rozhodnutí. Jiné připomínky ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů státní správy vzneseny k zahájenému řízení nebyly.

Dle předložených dokladů a na základě provedeného řízení dospěl zdejší vodoprávní úřad k závěru, že uvedenou stavbu vodního díla lze povolit. Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů byla zahrnuta do podmínek stavebního povolení.

Při splnění výše uvedených podmínek a povinností nebude výše uvedená stavba v rozporu s vodohospodářskými nebo jinými právy chráněnými zájmy.

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

- 2x projektová dokumentace,
- údaje z katastru nemovitostí ze dne 7.11.2005,
- snímek katastrální mapy se zákresem stavby,
- situace stavby 1:500, 1:1000,
- pravomocné územní rozhodnutí MěÚ Vodňany, odboru výstavby a ÚP, ze dne 8.12.2005, č.j.: 332/9534/5/ves,
- souhlas MěÚ Vodňany, odboru výstavby a ÚP, dle § 120 stavebního zákona, ze dne 21.2.2006,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Jihočeským krajem a obcí Stožice,
- souhlas vlastníků p.č. 534/7, 266/2 v k.ú. Křepice s prováděním stavby,
- stanovisko Povodí Vltavy s.p. ze dne 18.10.2005, zn: 9199/05/143-V,
- vyjádření:
 - Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu Strakonice, U Řepické zastávky 1294, Strakonice, ze dne 13.2.2006, zn.: 124/2006,
 - MěÚ Vodňany, odbor ŽP, ze dne 25.10.2005,
 - MěÚ Vodňany, odbor dopravy a SH, ze dne 26.10.2005,
 - Zemědělská vodohospodářská správa, OPV, pracoviště Prachatice, ze dne 27.10.2005,
 - Jihočeské plynárenské, a.s., Vrbenská 2, České Budějovice, ze dne 22.8.2005,
 - VaK JČ, a.s. České Budějovice, ze dne 23.10.2005,
 - E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205/16, České Budějovice, ze dne 29.8.2005,
 - E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205/16, České Budějovice, ze dne 30.11.2005,
 - Českého Telecomu, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, ze dne 26.9.2005,
- správní poplatek byl zaplacen dne 23.2.2006.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, *podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany*. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. *Odvolání se podává v počtu 9 stejnopisů.* Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Miroslav Filip
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- adresát + PD paré 1x a štítek "Stavba povolena" budou zaslány po nabytí právní moci rozhodnutí
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, Strakonice
- Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Prachatice, Pivovarská 196, 383 21 Prachatice
- [redacted]
- [redacted]
- Český Telecom, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, pracoviště České Budějovice, Pražská 16, 370 04 České Budějovice
- E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice
- Jihočeská plynárenská a.s., Vrbenská 2, 371 47 České Budějovice

Dotčené orgány:

- Policie ČR – Okresní ředitelství Strakonice, Služba dopravní policie, Plánkova 629, 386 01 Strakonice
- Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje – památková péče, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice
- MěÚ Vodňany – odbor výstavby a ÚP
- odbor dopravy a SH

Na vědomí:

- Povodí Vltavy, s.p., Litvínovická 5, Č.Budějovice – vodoprávní evidence - po nabytí právní moci
- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 10 České Budějovice
- [redacted]
- MěÚ Vodňany, odbor ZP - vlastní 3x + PD paré 1x

Obecní úřad Stožice žádáme o **vyvěšení** této vyhlášky na úřední desce obecního úřadu na **dobu 15-ti dnů** a poté o její **předání**, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne: 24.4.2006

Sejmuto dne: 2.5.2006

[Signature]
Razítko, podpis