

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY, odbor životního prostředí

Náměstí Svobody 18, 389 16 Vodňany

tel: 383379111-ústředna fax: 383382317

e-mail: muvod@muvodnany.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY

Rozhodnutí č.j. ŽP/308/I-2370/07-1

Nabylo právní moci 14. 2. 2007

Dne: 8.1.2007

Naše č.j.: ŽP/308/I-2370/07-MS

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
PSČ 389 01

OBEC STOŽICE

Kanalizace Křepice – Stožice – II. etapa.

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY	
PSČ 389 01	
G. J.:	10. 1. 2007

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ o povolení stavby vodního díla

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, a dále jako speciální stavební úřad dle § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

p o v o l u j e obci Stožice, IČO:48222623

podle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), a podle § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), provedení stavby vodního díla „**Kanalizace Křepice – Stožice – II. etapa**“ na níže uvedených pozemcích v k.ú. Křepice a Stožice, v kraji Jihočeském, okrese Strakonice, obci Stožice.

Stavbou budou dotčeny pozemky:

v k.ú. Křepice

p.č. 513, 534/3, 525/2, 180/2, 124/16 dle KN

v k.ú. Stožice

p.č. 25/7, 25/1, 483/1, 149/2, 139, 147, 149/1, 150/4, 150/5, 143/3, 475/1, 224/3, 245/2, 224/1, 487/1, 73/7, 73/6, 73/18 dle KN a p.č. 494, 84, 80, 71/1, 67, 66/1, 133/2, 133/1, 484, 135/1, 136, 137, 138, 148/1, 485, 148/2, 118, 115, 150/3/1, 150/1, 475, 224, 225, 245/2 dle PK

Popis stavby:

Jedná o výstavbu II. etapy kanalizační přiváděcí stoky A z místní části Křepice na ČOV Stožice. V úseku km 1,461 stoka navazuje na stavbu I. etapy kanalizačního přiváděče a dále se jedná o kanalizační větve A1, A2, A3 a propojovací stoku A4. V Křepicích bude provedeno doplnění I. etapy kanalizační stoky A mezi šachtami KŠ 55 - KŠ 56 novým potrubím splaškové kanalizace o délce 142,0 m a doplnění dešťové kanalizace ve stejném úseku s napojením do stávající dešťové kanalizace s výustí do Stožického potoka. Důvodem tohoto doplnění je plánovaná rekonstrukce silnice III. třídy ve Křepicích ve správě Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a požadavek správce komunikace na uložení všech potřebných sítí v tělese této komunikace před její rekonstrukcí. Dále bude provedeno doplnění dešťové kanalizace ve střední části Stožic stokou D s napojením mimo ČOV Stožice do systému melioračního kanálu vyústěného do nově vybudovaného rybníku na Stožickém potoce a doplnění dešťové kanalizace ve Křepicích stokou D1 s napojením do silničního příkopu silnice III/142 19. Navržená trasa kanalizace je situována mimo stanovená ochranná pásma vodních zdrojů i mimo stanovená záplavová území.

V případě navržených kanalizačních stok A, A1, A2, A3 se jedná se o oddílnou splaškovou kanalizaci z materiálu PP typu Utra Rib 2 DN 250 – 300 mm, v celkové délce 2 171 m. Kanalizační potrubí dešťové kanalizace je navrženo z trub PVC Ultra Rib 1 DN 300 a 200 mm. Kanalizační šachty revizní a spojné (88 ks) budou plastové, pouze spadištní šachta KŠ 23 a spojná šachta KŠ 78 na dešťové kanalizaci D budou betonové DN 1000 mm. Poklopy šachet v nezastavěné části obce budou vyvedeny 0,5 m nad terén s ochranným násypem a orientační tyčí. Křižování stoky A se Stožickým potokem je navrženo zavěšením potrubí v ocelové chrániče na čele propustku místní komunikace, nad průtočným profilem propustku. Křižování kanalizační stoky s vysokotlakým plynovodem a melioračními kanály bude řešeno v souladu s požadavky správců těchto sítí.

Pro množství dešťových vod přiváděných doplňujícími stokami, zejména stokou D1 ve Křepicích, byly provedeny hydrotechnické výpočty a posouzena kapacita stávající dešťové kanalizace DN 500 mm. Stoka D1 bude odvádět vodu pouze z dolní části extravilánu obce.

Zařízení staveniště bude umístěno na veřejných plochách ve vlastnictví obce Stožice.

Vodohospodářská část stavby je členěna na objekty:

SO 01 – Kanalizační stoky splaškové kanalizace A, A1, A2, A3 a A4

SO 03 – Dešťová kanalizace – stoky D, D1, rekonstrukce dešťové kanalizace Křepice

Kanalizační přípojky k jednotlivým rodinným domům a uliční vpusti s přípojkami nejsou předmětem tohoto vodoprávního řízení.

Povolení se uděluje za těchto podmínek a povinností:

1) Vodohospodářská část stavby bude provedena v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou v únoru 2006 panem [redacted] a panem [redacted] autorizovanými projektanty pro vodohospodářské stavby (CKAII- 0100546, 0100545), ověřenou ve vodoprávním stavebním řízení, v termínu **do 30.12.2008.**

2) Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou způsobilou k provádění vodohospodářských staveb podle zvláštních předpisů. Doklad o její způsobilosti bude stavebníkem předložen zdejšímu vodoprávnímu úřadu při kolaudaci stavby.

3) Před zahájením prací stavebník zajistí v dostatečném časovém předstihu vytyčení stávajících podzemních sítí a vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla podle ustanovení § 75 stavebního

zákona a § 29 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. Protokol o vytyčení prostorové polohy stavby bude předložen ke kolaudaci stavby.

4) Před zahájením stavby bude u vstupu na staveniště na viditelném místě umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn proti povětrnostním vlivům a musí být ponechán na svém místě až do kolaudace stavby.

5) Při realizaci stavby budou v plném rozsahu respektována vyjádření a stanoviska:

- a) ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, pracoviště Provozní správa PS Západ, Kadaň, ze dne 30.1.2006, zn.: VLS 03/06,
- b) Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, Nemanická 10, České Budějovice, závodu Strakonice, U Řepické zastávky 1294, Strakonice, ze dne 22.9.2006, zn.: SÚS ST – 1603/2006,
- c) Zemědělské vodohospodářské správy, se sídlem Hlinky 60, Brno, pracoviště Prachatice, Pivovarská 196, Prachatice, ze dne 10.1.2006, zn.: OPV/PT/35/2006.
- d) Českého Telecomu, a.s. (nyní Telefónica O2 Czech Republic, a.s.), se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, pracoviště České Budějovice, Pražská 2239/16, 370 04 České Budějovice, ze dne 12.1.2006, č.j.: 0004474/06/CCB/V00.
- e) E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205/16, České Budějovice, ze dne 19.1.2006, zn.: SI75847-Z050601382,
- f) Jihočeské plynárenské, a.s., Vrbenská 2, České Budějovice, ze dne 18.1.2006, zn.: 23477.

6) Pokud dojde při zemních pracích v jakémkoliv místě k archeologickému nálezu, je osoba zodpovědná za provádění těchto prací povinna podle § 22 odst. 2 zákona č. 22/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, nejpozději do druhého dne oznámit nález příslušnému archeologickému pracovišti, tj. Muzeu středního Pootaví ve Strakonících.

7) Stávající výúst' do Stožického potoka bude sloužit pouze pro odvedení neznečištěných dešťových a drenážních vod.

8) V rámci stavby II. etapy kanalizace Křepice – Stožice bude dočasná kanalizační výúst' pro kontrolu množství a kvality odpadních vod vypouštěných do Stožického potoka zrušena.

9) Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění.

10) Při provádění stavby kanalizace budou dodržena také příslušná ustanovení české technické normy ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“.

11) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát, aby nedošlo k úniku ropných a toxických látek, či jiných škodlivin na okolní terén, do vod povrchových nebo podzemních.

12) Pracovníci provádějící stavbu musí být upozorněni, aby dbali při pracích v blízkosti jiných inženýrských sítí na zvýšenou opatrnost, nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1 m u podzemních sítí po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek ap.).

13) Obnažené inženýrské sítě musí být vhodně zabezpečeny (podložením, vyvěšením), aby nedošlo k jejich poškození. Toto bude provedeno podle pokynů správců jednotlivých sítí.

14) Při křížení nebo souběhu ostatních inženýrských sítí je třeba dodržovat odstupové vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení". Vlastní výkopové práce je nutno provádět v souladu s ČSN 73 3050 "Zemní práce".

15) Odpady vzniklé při realizaci stavby, zbylé po jejich povinném vytrídění, musí být využity nebo odstraněny v souladu s platnými právními předpisy v odpadovém hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění), a to pouze v místech k tomu určených. Ke kolaudaci stavby bude doloženo, jak bylo s jednotlivými odpady vzniklými při stavbě naloženo.

16) Po ukončení prací budou nezastavěné pozemky dotčené touto stavbou uvedeny do původního stavu.

17) Během realizace stavby bude příslušný vodoprávní úřad v rámci státního stavebního dohledu přizván ke kontrolnímu dni. O průběhu stavby bude veden, v souladu s ustanovením § 100 odst. 3 stavebního zákona, stavební deník.

18) Vlastník veřejné kanalizace je povinen umožnit všem odběratelům na území obce připojení na tuto kanalizaci, pokud je to technicky možné, a uzavřít s nimi písemnou smlouvu o odvádění odpadních vod v souladu s ust. § 8 odst. 4 a 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění.

19) Po ukončení prací požádá žadatel vodoprávní úřad o provedení kolaudace stavby. K žádosti připojí doklady dle § 30 - 31 vyhlášky č.132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, upřesněné vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech k žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladu o vytyčení stavby před jejím zahájením, geodetického zaměření skutečného provedení stavby provedeného před jejím zakrytím a dokladu o předání křížení sítí a pozemků jejich vlastníkům, popř. provozovatelům (uživatelům).

20) Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění jiných staveb podléhajících povolení podle stavebního nebo jiného zákona.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, obdržel dne 13.7.2006 žádost obce Stožice o povolení stavby vodního díla „Kanalizace Křepice – Stožice – II. etapa“ podle § 15 vodního zákona. Podaná žádost však neposkytovala dostatečný podklad pro její posouzení. Jednak neobsahovala všechny předepsané náležitosti a dále zejména z projektové dokumentace nebylo zřejmé, zda stavbou v navrženém rozsahu nemůže dojít k rozporu s vodohospodářskými nebo jinými právně chráněnými zájmy. Správní orgán proto vyzval žadatele, aby nedostatky podané žádosti odstranil a řízení usnesením přerušil do doby odstranění nedostatků podané žádosti a jejího doplnění.

Po dílčím doplnění žádosti, po ústním projednání věci, kdy byl zjišťován skutečný stav věci, a po konečném doplnění projektové dokumentace, bylo zdejším správním orgánem oznámeno formou veřejné vyhlášky ze dne 27.10.2006, č.j. ŽP/9960/06-MS, zahájení vodoprávního řízení dle § 115 vodního zákona č. 254/2001 Sb. ve věci povolení stavby vodního díla „Kanalizace Křepice – Stožice – II. etapa“ podle § 15 vodního zákona a podle § 66 stavebního zákona.

V průběhu řízení správní orgán obdržel sdělení společnosti ČEPS, a.s., ve kterém bylo požadováno dodržení podmínek souhlasu k provádění činnosti v ochranném pásmu vedení v jejich správě ze dne 30.1.2006, zn. VLS 03/06. Jiné připomínky k zahájenému řízení ze strany účastníků řízení nebo dotčených orgánů vzneseny nebyly.

Dle předložených podkladů pro rozhodnutí a na základě provedeného řízení dospěl zdejší vodoprávní úřad k závěru, že uvedenou stavbu vodního díla lze povolit. Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů byla zahrnuta do podmínek stavebního povolení.

Při splnění výše uvedených podmínek a povinností nebude výše uvedená stavba v rozporu s vodohospodářskými nebo jinými právem chráněnými zájmy.

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

- 2x projektová dokumentace,
- hydrotechnické výpočty množství dešťových vod přiváděných stokou D1 a posouzení kapacity stávajícího kanalizačního sběrače ve Křepicích,
- údaje z katastru nemovitostí,
- snímek katastrální mapy a pozemkové mapy se zákresem stavby,
- situace stavby 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
- pravomocné územní rozhodnutí MěÚ Vodňany, odboru výstavby a ÚP, ze dne 31.5.2006, č.j.: 332/3250/6/ves,
- souhlas MěÚ Vodňany, odboru výstavby a ÚP, dle § 120 stavebního zákona, ze dne 27.9.2006,
- souhlas příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu s návrhem trasy liniové stavby ze dne 22.5.2006, č.j.: ŽP 3539/06-JK
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Jihočeským krajem a obcí Stožice,
- smlouva o budoucí smlouvě mezi Stavebním bytovým družstvem Strakonice a obcí Stožice,
- smlouvy o budoucí smlouvě mezi vlastníky pozemků p.č. 66/1 dle PK v k.ú. Stožice, p.č. 135/1 dle PK v k.ú. Stožice, p.č. 136 dle PK v k.ú. Stožice, p.č. 80, 148/1, 148/2 dle PK v k.ú. Stožice, p.č. 115, 118 dle PK v k.ú. Stožice, p.č. 67, 84, 86/1, 137, 138, 150/1, 150/3/1, 494 dle PK vše v k.ú. Stožice, p.č. 180/2 dle PK v k.ú. Křepice, p.č. 124/16 dle KN v k.ú. Křepice,
- souhlas vlastníka pozemku p.č. 73/18 dle KN v k.ú. Stožice (Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) se stavbou, doplnění vyjádření vlastníka pozemku,
- stanovisko Povodí Vltavy s.p. ze dne 24.1.2006, zn.: 2006/01640/143-V,
- souhlas k provádění činnosti v ochranném pásmu vedení ve správě společnosti ČEPS, a.s., ze dne 30.1.2006, zn.: VLS 03/06, sdělení ze dne 20.11.2006,
- vyjádření:
 - Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu Strakonice, U Řepické zastávky 1294, Strakonice, ze dne 22.9.2006, zn.: SÚS ST – 1603/2006,
 - MěÚ Vodňany, odbor ŽP, ze dne 26.1.2006,
 - Zemědělská vodohospodářská správa, OPV, pracoviště Prachatice, ze dne 10.1.2006,
 - Jihočeské plynárenské, a.s., Vrbenská 2, České Budějovice, ze dne 18.1.2006,
 - E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205/16, České Budějovice, ze dne 19.1.2006,
 - Českého Telecomu, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, ze dne 12.1.2006,
- správní poplatek byl zaplacen dne 3.11.2006.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, *podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany*. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. *Odvolání se podá v počtu 7 stejnopisů*. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.



.....
Ing. Miroslav Filip
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- adresát + PD paré 1x a štítek "Stavba povolena" budou zaslány po nabytí právní moci rozhodnutí
- vlastníci dotčených pozemků veřejnou vyhláškou
- Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Prachatice, Pivovarská 196, 383 21 Prachatice
- E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice
- Jihočeská plynárenská a.s., Vrbenská 2, 371 47 České Budějovice
- ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, pracoviště České Budějovice, Pražská 2239/16, 370 04 České Budějovice
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice

Dotčené orgány:

- Policie ČR – Okresní ředitelství Strakonice, Služba dopravní policie, Plánkova 629, 386 01 Strakonice
- Městský úřad Vodňany – památková péče
- MěÚ Vodňany – odbor výstavby a ÚP
- odbor dopravy a SH

Na vědomí:

- Povodí Vltavy, s.p., Litvínovická 5, Č.Budějovice – vodoprávní evidence - po nabytí právní moci
- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 10 České Budějovice
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, Strakonice
- MěÚ Vodňany, odbor ŽP - vlastní 3x + PD paré 1x

Obecní úřad Stožice žádáme o **vyvěšení** této vyhlášky na úřední desce obecního úřadu na **dobu 15-ti dnů** a poté o její **předání**, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne: 10. 1. 2007

Sejmuto dne: 12. 2. 2007



.....
Razítko, podpis

OBECNÍ ÚŘAD STOŽICE
STOŽICE 63
389 01 VODŇANY (1)